

Seria HK/HKM 20

Grupy pompowe do obiegów grzewczych z mieszaczem i bez mieszacza

PL Instrukcja montażu i obsługi
(przetłumaczona z instrukcji montażu i obsługi)



Spis treści

1	Informacje ogólne	2
1.1	Ważne wskazówki dotyczące instrukcji montażu i obsługi	2
1.2	Uwagi dotyczące dokumentacji dostawcy	2
1.3	Zgodność produktu	2
1.4	Cechy produktu	2
1.5	Oznakowanie produktu	2
2	Bezpieczeństwo	3
2.1	Prezentacja instrukcji bezpieczeństwa	3
2.2	Ważne instrukcje bezpieczeństwa	3
2.3	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	3
2.4	Przewidywalne niewłaściwe użytkowanie	3
2.5	Odpowiedzialność operatora	3
2.6	Grupy osób	3
3	Dane techniczne	4
4	Wykresy strat ciśnienia	5
5	Wymiary	6
6	Przegląd elementów	7
7	Montaż i uruchomienie	8
7.1	Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	8
7.2	Szkic montażowy	8
7.3	Montaż	8
7.4	Pierwsze uruchomienie	8
7.5	Pozycja uchwytu termometru	8
7.6	Zamiana zasilania i powrotu	9
8	Konserwacja	10
8.1	Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	10
8.2	Roczne okresy konserwacji	10
8.3	Wymiana części eksploatacyjnych	10
8.4	Demontaż pompy obiegowej	10
8.5	Montaż pompy obiegowej	10
8.6	Demontaż mieszacza 3-drożnego	11
8.7	Montaż mieszacza 3-drożnego	11
8.8	Montaż siłownika	11
9	Utylizacja	12
9.1	Powiadomienie władz i producentów	12
9.2	Dostawa zwrotna do producenta	12
10	Gwarancja	12

1 Informacje ogólne

1.1 Ważne wskazówki dotyczące instrukcji montażu i obsługi

WSKAZÓWKA

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji (np. przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom itp.).

W przypadku niewłaściwego użytkowania lub działania produktu (Grupy pomp HK20 oraz HKM20) poza specyfikacjami, wszelkie roszczenia gwarancyjne tracą ważność.

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi

- jest częścią produktu (HK20 & HKM20);
- zawiera instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu oraz uruchomienia produktu (HK20 & HKM20);
- musi być dostępna dla każdego użytkownika przez cały okres użytkowania produktu (HK20 & HKM20) ;
- jest przeznaczona dla przeszkolonego personelu, który jest zaznajomiony z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z odpowiednimi koncepcjami bezpieczeństwa oraz obsługą i konserwacją produktu (HK20 & HKM20);
- jest chroniona prawem autorskim i nie może być modyfikowana bez zgody producenta.

1.2 Uwagi dotyczące dokumentacji dostawcy

Dokumentacja dostawcy zawiera szczegółowe informacje na temat podzespołów, ich właściwości, instrukcje montażu i inne istotne szczegóły. Należy ją uważnie przeczytać i przechowywać wraz z niniejszą instrukcją. Dokumentacja dostawcy obejmuje:

- Instrukcja obsługi pompy obiegowej.
- Instrukcja obsługi siłownika.

1.3 Zgodność produktu

Dla produktu (Grupy pomp HK20 oraz HKM20) została zadeklarowana zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

1.4 Cechy produktu

- Opatentowana 3-częściowa łupina izolacyjna EPP (izolacja akustyczna)
- Wszystkie połączenia z systemem mają zewnętrzny płaski gwint uszczelniający G 1.
- Sztynny uchwyt ścienny z osprzętem montażowym
- Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja.

1.5 Oznakowanie produktu

Tabliczka znamionowa znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywki izolacji.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Prezentacja instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które – bez podjęcia odpowiednich środków ostrożności – może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje zagrożenia, które mogą powstać w wyniku nieprawidłowego zachowania i mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń (np. nieprawidłowe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji itp.)



UWAGA

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które mogą prowadzić do niewielkich lub lekkich obrażeń, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.



WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA wskazuje sytuacje, które mogą prowadzić do szkód materialnych, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

2.2 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Konserwacja, czyszczenie i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Jeśli produkt (HK20 & HKM20) jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie wolno go używać. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
- Należy przestrzegać instrukcji i terminów konserwacji.
- Chronić produkt (HK20 & HKM20) przed wpływem warunków atmosferycznych.
- Nigdy nie używać produktu (HK20 & HKM20) na zewnątrz.
- Produkt (HK20 & HKM20) może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Grupy pompowe (HK20 & HKM20) służą do rozprowadzania wody grzewczej w instalacjach grzewczych.

Produkt (Grupy pomp HK20 oraz HKM20) nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

2.4 Przewidywalne niewłaściwe użytkowanie

Za przewidywalne niewłaściwe użytkowanie uważa się:

- Użytkowanie produktu (HK20 & HKM20) poza specyfikacjami.
- Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu (HK20 & HKM20).
- Modyfikacje produktu (HK20 & HKM20), które nie zostały uzgodnione z producentem.
- Używanie części zamiennych lub zużywających się, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Eksploatacja produktu (HK20 & HKM20) na zewnątrz (części i komponenty nie są odporne na promieniowanie UV).

2.5 Odpowiedzialność operatora

Operator musi zapewnić, że:

- Produkt (HK20 & HKM20) jest używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt (HK20 & HKM20) jest montowany, obsługiwany i konserwowany zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.
- Produkt (HK20 & HKM20) jest eksploatowany wyłącznie zgodnie z lokalnymi wytycznymi oraz przepisami BHP.
- Podjęto wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia zagrożeń związanych z produktem (HK20 & HKM20).
- Podjęto wszelkie środki ostrożności dotyczące udzielania pierwszej pomocy i gaszenia pożarów.
- Tylko autoryzowani i przeszkoleni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do produktu (HK20 & HKM20) i go obsługiwać.
- Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest zawsze dostępna dla użytkowników.

2.6 Grupy osób

Tylko wykwalifikowane osoby mogą obsługiwać produkt (Grupy pomp HK20 oraz HKM20) oraz przeprowadzać prace serwisowe i konserwacyjne.

Operator

Operator jest uważany za wykwalifikowanego, jeśli zapoznał się z niniejszą instrukcją obsługi i rozumie potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania.

Monter/uruchamiający

Monter/uruchamiający jest w stanie przeprowadzić prace przy produkcie (HK20 & HKM20), biorąc pod uwagę odpowiednie normy, przepisy, zasady i prawa, swoje szkolenie zawodowe i wiedzę specjalistyczną oraz jest w stanie rozpoznać i uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Projektant systemu

Projektant systemu jest odpowiedzialny za ocenę tych parametrów i tworzenie środków zaradczych.


3 Dane techniczne

Dane dotyczące wydajności hydraulicznej	
Maks. ciśnienie robocze	6 bar
Temperatura otoczenia	od -10 do +40 °C (przestrzegać specyfikacji pompy!)
Temperatura robocza	od +2 do +90 °C (przestrzegać specyfikacji pompy!)
Ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego (SKB)	10 mbar
Zawór mieszający Kvs	4,0 lub 6,3 m³/h, w zależności od modelu mieszalnika (tylko dla HKM20)
Zakres wskazań temperatury	0 - 120 °C
Średnica nominalna	DN 20
Media	Woda / mieszaniny wody i glikolu zgodnie z VDI 2035/ÖNORM 5195
Przyłącze elektryczne	
Zasilanie	Patrz oddzielna dokumentacja pompy!
Wymiary	
Szerokość x wysokość x głębokość z łupiną izolacyjną EPP	240 x 310 x 217 mm
Rozstaw osi	90 mm
Odstęp między powierzchniami uszczelniającymi	293 mm
Wagi	
Wagi bez opakowania	HK20, HK20-KH: 2,1 kg bez pompy; 3,9-5,2 kg z pompą, w zależności od modelu pompy. HKM20: 2,7 kg bez pompy; 4,6-6,1 kg z pompą, w zależności od modelu pompy.
Wagi z opakowaniem	ok. 0,4 kg cięższy niż bez opakowania
Przyłącza do sieci rurociągów	
Przyłącza po stronie obiegu grzewczego	G 1 gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Przyłącza po stronie kotła	G 1 gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Momenty dokręcania połączeń śrubowych	
G ¾	35 Nm
G 1	55 Nm
Materiały	
Armatury	Mosiądz CW617N
Rury	Stal szlachetna Ø33 mm
Bypass	Mosiądz
Zawór zwrotny	POM, NBR, stal nierdzewna
Wspornik ścienny	Blacha stalowa, ocynkowana
Zacisk mocujący	Stal sprężynowa
Łupina izolacyjna	EPP (spieniony polipropylen)
O-ringi	EPDM
Tworzywa sztuczne	odporne na uderzenia i temperaturę
Uszczelki płaskie	AFM 34/2
Różne	
Pompa obiegowa	Patrz oddzielna dokumentacja pompy!
Siłownik	HKM20: Patrz oddzielna dokumentacja siłownika!


4 Wykresy strat ciśnienia




5 Wymiary




Rys. 1: Grupa pompowa HK20



Rys. 3: Grupa pompowa z dodatkowym zaworem kulowym HK20-KH




Rys. 2: Grupa pompowa z mieszaczem HKM20




Rys. 4: Łupina izolacyjna grup pompowych FlowBox DN20


6 Przegląd elementów



Rys. 5: HK20



Rys. 7: HK20-KH



Rys. 6: HKM20

- | | |
|---|----------------------------------|
| A | Wejście Zasilanie Obieg kotła |
| B | Wyjście Zasilanie Obieg grzewczy |
| C | Wejście Powrót Obieg grzewczy |
| D | Wyjście Powrót Obieg kotła |

- | | |
|---|--|
| 1 | Uchwyt ścienny |
| 2 | Tuleja zanurzeniowa dla czujnika zasilania (opcja) |
| 3 | Zawór kulowy z hamulcem grawitacyjnym (zasilanie) |
| 4 | Pompa obiegowa |
| 5 | Dodatkowy zawór kulowy (HK20-KH) |
| 6 | Mieszacz 3-drożny (HKM20) |
| 7 | Siłownik (HKM20) |
| 8 | Bypass |
| 9 | Zawór kulowy (powrót) |

7 Montaż i uruchomienie

7.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Energia elektryczna!

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Prace przy elementach pod napięciem mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych elektryków.
- Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy wyłączyć zasilanie instalacji i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem.

WSKAZÓWKA

Szkody materialne!

Ryzyko skoków ciśnienia spowodowanych gwałtownym otwarciem zaworów odcinających.

- Zawory odcinające należy zawsze otwierać powoli i w sposób kontrolowany.


WSKAZÓWKA

Szkody materialne!

Niewłaściwa naprawa i wymiana poszczególnych komponentów.

- Podczas naprawy i wymiany części zamiennych należy przestrzegać zalecanych pozycji montażowych i kierunków przepływu poszczególnych wymienianych komponentów!

7.2 Szkic montażowy




7.3 Montaż

Przed montażem i pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i w razie potrzeby dokręcić je!

Momenty dokręcania połączeń śrubowych:

- Pompa G 1, uszczelnienia AFM 34/2: 55 Nm
- Bypass G 3/4, uszczelnienia AFM 34/2: 35 Nm

1. Zdemontować pokrywę izolacji grupy pompowej.




2. Wywiercić otwór pasujący do wielkości śruby i kołka rozporowego.
3. Włożyć kołek rozporowy.
4. Wkręcić śrubę wieszakową w kołek rozporowy, tak aby wystawała ze ściany na co najmniej 50 mm.
5. Przyłożyć grupę pompową do ściany w pozycji pionowej (zgodnie ze schematem montażu).
6. Przymocować grupę pompową nakrętką do śruby wieszakowej.
7. Wymontować uchwyty termometru i zdjąć izolację pośrednią.
8. Podłączyć przewody zasilania i powrotu oraz skontrolować stopień dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych.

7.4 Pierwsze uruchomienie

- ✓ Grupa pompowa jest w pełni zmontowana.
- ✓ Armatury są wstępnie zmontowane fabrycznie, ale szczelność należy sprawdzić podczas rozruchu (próba ciśnieniowa).
- ✓ Grupa pompowa musi być odłączona od zasilania i zabezpieczona.

1. Odpowietrzyć instalację grzewczą.
2. Podłączyć zasilanie w energię.
- ⇒ Grupa pompowa włączy się automatycznie po podłączeniu zasilania w energię.
3. Zamontować izolację pośrednią i nasadzić uchwyty termometru.
4. Zamontować pokrywę izolacji grupy pompowej.

7.5 Pozycja uchwytu termometru









- | | |
|---|--|
| A | Ustawienie robocze: Zawór zwrotny gotowy do pracy; zawór kulowy otwarty |
| B | Opróżnianie: Zawór zwrotny otwarty; zawór kulowy 1/2 otwarty (zawarty tylko w zasilaniu) |
| C | Pozycja serwisowa: Zawór kulowy zamknięty |

7.6 Zamiana zasilania i powrotu

✓ Zasilanie znajduje się po prawej stronie

1. Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 2. Zdemontować siłownik z mieszacza 3-drożnego.
 3. Zdjąć zaciski mocujące i uchwyty termometru.
 4. Wyjąć gałązkę z uchwytu ściennego i odkręcić bypass od mieszacza 3-drożnego.
 5. Zamienić gałązki miejscami.
- ⇒ Zasilanie znajduje się teraz po lewej stronie.

6. Poluzować połączenie z zaworem kulowym, obrócić rurę powrotu i dokręcić z powrotem połączenie z zaworem kulowym.
7. Odkręcić zaślepkę od mieszacza 3-drożnego i zaślepić nią przeciwną stronę.
8. Połączyć bypass z mieszaczem 3-drożnym i włożyć gałązki w uchwyt ścienny.
9. Wyrównać na nowo kurek mieszacza i zamontować siłownik. Patrz *Montaż siłownika* [► 11].
10. Dokręcić wszystkie śrubunki i armatury.
11. Sprawdzić grupę pompową pod kątem wycieków.



8 Konserwacja

8.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Energia elektryczna!

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Prace konserwacyjne przy produkcie (HK20 & HKM20) można przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

OSTRZEŻENIE

Gorące powierzchnie!

Możliwe poważne oparzenia.

- Nie dotykać przewodów rurowych i komponentów podczas pracy.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy odczekać, aż produkt (HK20 & HKM20) ostygnie.
- Podczas pracy z gorącymi elementami należy nosić rękawice odporne na wysoką temperaturę.

8.2 Roczne okresy konserwacji

Ogólna kontrola wzrokowa

- Sprawdzić produkt pod kątem wycieków, dokręcić płaskie połączenia uszczelniające lub w razie potrzeby wymienić uszczelki.

Kontrola działania

- Sprawdzić poprawność regulacji oraz parametry pracy i wydajności.
- Zapytać użytkowników o wszelkie nieprawidłowości.

Zawory kulowe

- Sprawdzić zawory odcinające i kulowe pod kątem swobodnego ruchu.

Pompa

- Sprawdzić pompę pod kątem hałasu.

Mieszacz 3-drożny

- Skontrolować poprawność działania mieszacza 3-drożnego.

Siłownik

- Sprawdzić działanie siłownika.

Czynno ci po zakończeniu prac konserwacyjnych

- Sprawdzić szczelność wszystkich poluzowanych połączeń śrubowych i w razie potrzeby dokręcić je.
- Usunąć narzędzia, materiały i inny używany sprzęt z obszaru roboczego.
- Napełnić i odpowietrzyć układ.

8.3 Wymiana części eksploatacyjnych

Należy pamiętać, że produkt zawiera części, które podlegają technicznie uwarunkowanemu zużyciu, w zależności od intensywności użytkowania, nawet jeśli pielęgnacja i konserwacja są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami.

Dotyczy to w szczególności części mechanicznych i części mających kontakt z gorącą wodą i parą, takich jak węże, uszczelki, zawory itp.

Usterki spowodowane zużyciem nie stanowią wady i dlatego nie są objęte gwarancją ani rękojmią; niezależnie od tego, wady i usterki mogą być usuwane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.

W tym celu należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą.

8.4 Demontaż pompy obiegowej

- Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Zdemontować pokrywę izolacji grupy pompowej.
- Zamknąć zawory odcinające.
- Wymontować uchwyty termometru i zdjąć izolację pośrednią.
- Odłączyć okablowanie pompy obiegowej.

OSTRZEŻENIE


Gorąca woda!

Możliwe poważne oparzenia.

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy odczekać, aż produkt (HK20 & HKM20) ostygnie.
 - Podczas opróżniania produktu (HK20 & HKM20) nie sięgać do gorącej wody.
- Poluzować złączki skręcane (X) i zdemontować pompę obiegową.

8.5 Montaż pompy obiegowej

- Wymienić uszczelki na połączeniach śrubowych.
- Włożyć pompę obiegową i dokręcić złączki skręcane (X) (G 1 55 Nm).
- Podłączyć okablowanie pompy obiegowej.
- Powoli otworzyć zawory kulowe, obracając uchwyt termometru.
- Powoli zwiększać ciśnienie w grupie pompowej i w razie potrzeby odpowietrzyć system.
- Sprawdzić grupę pompową pod kątem wycieków.
- Przywrócić zasilanie w energię grupy pompowej.
- Zdemontować uchwyty termometru.
- Zamontować izolację pośrednią.
- Zamontować uchwyty termometru.
- Zamontować pokrywę izolacji.



8.6 Demontaż mieszacza 3-drożnego


1. Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Zdemontować pokrywę izolacji grupy pompowej.
3. Zamknąć wszystkie zawory kulowe, obracając uchwyt termometru.
4. Wymontować uchwyty termometru i zdjąć izolację pośrednią.
5. Obrócić kurek mieszacza w lewo, korzystając z ręcznej regulacji siłownika.
6. Przekręcić strzałkę na pokrętle siłownika w lewo do oporu (EVO2) lub do pozycji środkowej w przypadku innych modeli siłowników.
7. Zdemontować siłownik (B) (zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu/demontażu siłownika).
8. Zdemontować mieszacz 3-drożny (A) poluzowując złączki skręcane (X).

W celu montażu/demontażu siłownika należy zapoznać się z instrukcjami odpowiedniego producenta.

8.7 Montaż mieszacza 3-drożnego

1. Wymienić uszczelki na połączeniach śrubowych.
2. Włożyć mieszacz 3-drożny i dokręcić złączki skręcane (X).
- Pompa G 1, uszczelnienia AFM 34/2: 55 Nm.
- Bypass G ¾, uszczelnienia AFM 34/2: 35 Nm.
3. Zamontować siłownik (B).
4. Powoli otworzyć zawory kulowe, obracając uchwyt termometru.
5. Przywrócić zasilanie w energię grupy pompowej.
6. Zdemontować uchwyty termometru.
7. Zamontować izolację pośrednią.
8. Zamontować uchwyty termometru.
9. Zamontować pokrywę izolacji.

W celu montażu/demontażu siłownika należy zapoznać się z instrukcjami odpowiedniego producenta.



8.8 Montaż siłownika

Poniższe instrukcje montażu dotyczą w szczególności siłownika EVO2.


W celu montażu/demontażu siłownika należy zapoznać się z instrukcjami odpowiedniego producenta.

Zależnie od pozycji zasilania z zaworem mieszającym rozróżnia się montaż po lewej stronie (zawór mieszający po lewej stronie) i montaż po prawej stronie (zawór mieszający po prawej stronie).

1. Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Przymocować naklejkę ze skalą, jak pokazano to na poniższych ilustracjach.
3. Przekręcić pokrętło na siłowniku w lewo do oporu.
4. W przypadku zamiany zasilania i powrotu dostosować okablowanie siłownika. Uwzględnić kierunek obrotu.
5. Wyrównać kurek mieszacza, jak pokazano to na poniższych ilustracjach.


6. W przypadku montażu po lewej stronie zamontować siłownik spodem do góry.
7. Ostrożnie nasadzić siłownik na wał mieszacza. Upewnić się, że jest dobrze osadzony.
8. Przywrócić zasilanie w energię grupy pompowej.
9. Sprawdzić działanie siłownika.

Montaż po prawej stronie



Kierunek obrotu CW (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Mieszacz 3-drożny otwiera się zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Montaż po lewej stronie



Kierunek obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
3-drożny jest otwierany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

9 Utylizacja



OSTRZEŻENIE

Zatrucie środowiska i wód gruntowych wskutek nieprawidłowej utylizacji!

- Podczas utylizacji komponentów i sprzętu należy przestrzegać przepisów i wytycznych ustawodawcy w kraju użytkowania.
1. Przeprowadzić profesjonalny demontaż produktu (HK20 & HKM20) lub zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie.
 2. Rozdzielić zespoły i komponenty na materiały nadające się do recyklingu, materiały niebezpieczne i materiały eksploatacyjne.
 3. Zutylizować zespoły i komponenty zgodnie z regionalnymi przepisami i regulacjami lub przekazać je do cyklu recyklingu.

9.1 Powiadomienie władz i producentów

Należy poinformować producenta o wycofaniu z eksploatacji i utylizacji produktu (HK20 & HKM20) do celów statystycznych.

9.2 Dostawa zwrotna do producenta

Skontaktuj się z producentem, jeśli chcesz zwrócić produkt (Grupy pomp HK20 oraz HKM20) lub jego części.

10 Gwarancja

Produkty WATTS są poddawane wszechstronnym testom. W związku z tym WATTS gwarantuje jedynie wymianę lub – według własnego uznania WATTS – bezpłatną naprawę tych elementów dostarczonych produktów, które, w opinii WATTS, mają możliwe do wykazania wady produkcyjne. Roszczenia gwarancyjne oparte na wadach lub wadach prawnych mogą być dochodzone w ciągu jednego (1) roku od dostawy/przejęcia ryzyka. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania produktu lub tarcia, a także uszkodzenia wynikające z modyfikacji lub nieautoryzowanych napraw produktów, w przypadku których WATTS odrzuca wszelkie roszczenia o odszkodowanie (bezpośrednie lub pośrednie). (Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej). Wszystkie dostawy podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży, które można znaleźć na stronie www.watts.eu/en/gtc.

Opisy i zdjęcia zawarte w niniejszej karcie produktu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są wiążące. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i konstrukcyjnych w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia.

Gwarancja: Wszystkie zakupy i umowy kupna podlegają wyraźnej akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy przez Kupującego. Warunki te można znaleźć na stronie internetowej www.watts.eu/en/gtc. Watts niniejszym odrzuca wszelkie – przekazane bez pisemnej zgody przez pracownika Watts Kupującemu w jakiegokolwiek formie – warunki odbiegające lub dodatkowe w stosunku do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.



Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Germany

Tel.: +49 6341 9656 0 • WIDE@wattswater.com

www.watts.eu/de

Kontakty Watts w Europie: www.watts.eu/en/company/contacts